【令和元年度】　　焼却施設維持管理状況記録

月	可燃ゴミ処理量 kg	区分	炉出口ガス温度 ℃	排ガス温度 ℃	一酸化炭素濃度 ppm
4月	122,020	最 大	910	197	23
		最 小	838	186	3
		平 均	875	192	10
5月	135,440	最 大	923	196	24
		最 小	850	181	2
		平 均	888	192	11
6月	142,510	最 大	897	197	38
		最 小	826	176	6
		平 均	869	191	12
7月	210,780	最 大	922	196	59
		最 小	826	184	4
		平 均	874	192	16
8月	194,740	最 大	926	204	86
		最 小	818	183	5
		平 均	872	193	22
9月	241,890	最 大	920	202	57
		最 小	835	185	7
		平 均	873	192	22
10月	266,720	最 大	917	197	36
		最 小	837	189	4
		平 均	879	194	14
11月	40,430	最 大	886	199	31
		最 小	873	187	10
		平 均	881	193	17
12月	262,300	最 大	904	206	49
		最 小	855	190	4
		平 均	882	197	14
1月	187,140	最 大	929	203	24
		最 小	823	187	3
		平 均	881	197	12
2月	130,080	最 大	922	874	88
		最 小	197	186	7
		平 均	820	247	27
3月	163,750	最 大	924	207	41
		最 小	831	190	2
		平 均	882	198	13
合　　計	2,097,800	平 均	873	198.17	15.83

○　排ガス測定結果

回	測定年月日	ダイオキシン類 ng－TEQ/m³	ダスト濃度 g/m³N	塩化水素濃度 mg/m³N	硫黄酸化物量 m³N/h	窒素酸化物濃度 ppm
1	R元. 6. 20	0.24	0.01未満	20	0.1未満	64
2	R元. 12. 13	—	0.02	73	1.14	140
基 準 値		10	0.25	700	33.83	250