

【令和4年度】

焼却施設維持管理状況記録

月	可燃ゴミ処理量 kg	区分	炉出口ガス温度 ℃	排ガス温度 ℃	一酸化炭素濃度 ppm
4月	188,880	最大	940	196	50
		最小	867	187	7
		平均	893	192	17
5月	97,640	最大	908	198	32
		最小	848	188	9
		平均	880	193	20
6月	210,020	最大	897	198	31
		最小	839	185	11
		平均	873	193	18
7月	180,270	最大	924	199	62
		最小	835	188	9
		平均	872	195	19
8月	200,170	最大	894	198	56
		最小	847	189	4
		平均	867	194	18
9月	204,150	最大	905	200	43
		最小	823	186	9
		平均	864	192	22
10月	228,300	最大	921	206	46
		最小	850	190	5
		平均	877	195	20
11月	188,110	最大	913	205	50
		最小	858	190	3
		平均	878	198	14
12月	120,480	最大	909	199	23
		最小	821	189	3
		平均	875	194	10
1月	229,320	最大	916	201	40
		最小	814	185	4
		平均	866	191	12
2月	166,880	最大	884	195	22
		最小	811	185	5
		平均	863	190	13
3月	168,810	最大	911	197	42
		最小	839	187	3
		平均	873	191	14
合計	2,183,030	平均	873.42	193.17	16.42

○ 排ガス測定結果

回	測定年月日	ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³	ダスト濃度 g/m ³ N	塩化水素濃度 mg/m ³ N	硫黄酸化物量 m ³ N/h	窒素酸化物濃度 ppm
1	R4.8.19	0.18	0.02	270	0.30	140
2	R4.11.11	-	0.01未満	34	0.16	150
基準値		10	0.25	700	33.83	250