

【令和5年度】

焼却施設維持管理状況記録

月	可燃ゴミ処理量 kg	区分	炉出口ガス温度 ℃	排ガス温度 ℃	一酸化炭素濃度 ppm
4月	159,150	最大	914	200	24
		最小	853	186	6
		平均	879	193	14
5月	155,080	最大	903	199	42
		最小	833	186	7
		平均	873	193	18
6月	183,190	最大	933	194	71
		最小	835	185	5
		平均	876	190	15
7月	174,710	最大	923	198	測定不能
		最小	841	186	
		平均	877	192	
8月	177,950	最大	905	196	測定不能
		最小	842	185	
		平均	868	191	
9月	170,910	最大	908	199	測定不能
		最小	831	189	
		平均	871	192	
10月	196,770	最大	914	198	64
		最小	824	186	36
		平均	872	190	50
11月	295,610	最大	906	195	92
		最小	830	188	19
		平均	871	191	42
12月	47,320	最大	883	192	62
		最小	854	189	45
		平均	873	190	49
1月	171,300	最大	908	195	78
		最小	804	186	16
		平均	865	191	45
2月	98,610	最大	901	193	99
		最小	824	184	23
		平均	859	189	53
3月	156,400	最大	882	195	94
		最小	827	182	23
		平均	857	189	48
合計		平均			

○ 排ガス測定結果

回	測定年月日	ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³	ダスト濃度 g/m ³ N	塩化水素濃度 mg/m ³ N	硫黄酸化物量 m ³ N/h	窒素酸化物濃度 ppm
1	R5.11.10	0.44	0.01	10未満	0.30	160
2	R5.11.17	—	0.02	10未満	0.1未満	130
基準値		10	0.25	700	33.83	250

※堆積ばいじんの除去年月日については、自動で連続排出されるため記載していません。