

原水水質検査結果書

No. 2m30704039

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年7月4日	天候	前日	曇	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道東部地区					
水源の名称	十勝川水系音更川支流ポロペタン川					
採水地点	河東郡上士幌町字上士幌東3線249					
採水者	主査 平岡 瑞紀			(所属) 建設課		
気温	18℃	残留塩素		- mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	42 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	19 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	2.7 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/l	38	塩化物イオン	1.2 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	20.4 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	58 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	1.3 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.4	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	微藻臭	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	2 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	0.2 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年7月4日 ~ 令和5年7月10日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年7月10日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						
						

原水水質検査結果書

No. 2m30704040

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年7月4日	天候	前日	曇	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道東部地区					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡上士幌町字居辺東6線302					
採水者	主査 平岡 瑞紀			(所属) 建設課		
気温	22 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	10 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	1 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	10.9 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.5 mg/l	38	塩化物イオン	7.0 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	63.8 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	154 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソホルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.3 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.7	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年7月4日 ~ 令和5年7月10日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年7月10日			帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			



浄水水質検査結果書

No. 2m30704041

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年7月4日		天候	前日	曇	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道東部地区						
水源の名称	十勝川水系音更川支流ポロペタン川						
採水地点	河東郡上士幌町東3線249番地(食品加工センター)						
採水者	主査 平岡 瑞紀 (所属) 建設課						
気温	24 °C		残留塩素		0.1 mg/l		
水温	11 °C		27	総トリハロメタン	0.014 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	0.004 mg/l		
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン	0.002 mg/l		
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	<0.001 mg/l		
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l		
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l		
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	0.007 mg/l		
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	5.0 mg/l		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8 mg/l	38	塩化物イオン	3.0 mg/l		
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	32.3 mg/l		
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	83 mg/l		
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジオオスミン	<0.000001 mg/l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.9 mg/l		
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.5		
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし		
21	塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気	異常なし		
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度		
23	クロロホルム	0.012 mg/l	51	濁度	<0.1 度		
24	ジクロロ酢酸	0.006 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
25	ジブromクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l		
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l		
				キシレン	mg/l		
検査期日	令和5年7月4日 ~ 令和5年7月10日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	佐々木 啓充						
令和5年7月10日				帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			



原水水質検査結果書

No. 2m30704043

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年7月4日	天候	前日	曇	当日	晴	
施設名	上士幌簡易水道居辺地区						
水源の名称	十勝川水系利別川支流芽登川						
採水地点	足寄郡足寄町字芽登国有林本別事業区6林班						
採水者	主査 平岡 瑞紀 (所属) 建設課						
気温	19℃	残留塩素		- mg/l			
水温	13℃	27	総トリハロメタン	mg/l			
1 一般細菌	120 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l			
2 大腸菌	290 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l			
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブromoホルム	mg/l			
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l			
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l			
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l			
7 ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l			
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l			
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	2.9 mg/l			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4 mg/l	38	塩化物イオン	1.1 mg/l			
12 フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	11.9 mg/l			
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	63 mg/l			
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l			
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジオオスミン	<0.000001 mg/l			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l			
		44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l			
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l			
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	1.5 mg/l			
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.7			
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし			
21 塩素酸	mg/l	49	臭気	微藻臭			
22 クロロ酢酸	mg/l	50	色度	4 度			
23 クロロホルム	mg/l	51	濁度	0.4 度			
24 ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml			
25 ジブromokロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l			
26 臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l			
備考			トルエン	mg/l			
			キシレン	mg/l			
検査期日	令和5年7月4日 ~ 令和5年7月10日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	佐々木 啓充						
令和5年7月10日		帯広市公営企業管理者 中野 雅弘					

原水水質検査結果書

No. 2m30704044

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地


氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年7月4日	天候	前日	曇	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道居辺地区					
水源の名称	深井戸					
採水地点	足寄郡足寄町芽登1450					
採水者	主査 平岡 瑞紀 (所属) 建設課					
気温	21 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	9 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	3.8 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	38	塩化物イオン	1.1 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	18.7 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	85 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソホルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.5 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.5	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	2 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	0.5 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブromクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年7月4日 ~ 令和5年7月10日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年7月10日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						
						

浄水水質検査結果書

No. 2m30704045

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年7月4日		天候	前日	曇	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道居辺地区						
水源の名称	十勝川水系利別川支流芽登川						
採水地点	河東郡上士幌町字居辺277番地(萩ヶ岡コミセン)						
採水者	主査 平岡 瑞紀 (所属) 建設課						
気温	22℃		残留塩素		0.3 mg/l		
水温	10℃		27	総トリハロメタン	0.024 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	0.012 mg/l		
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/l		
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l		
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l		
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l		
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l		
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	4.6 mg/l		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4 mg/l	38	塩化物イオン	1.6 mg/l		
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	23.1 mg/l		
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	74 mg/l		
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.9 mg/l		
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.5		
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし		
21	塩素酸	0.06 mg/l	49	臭気	異常なし		
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	1 度		
23	クロロホルム	0.023 mg/l	51	濁度	<0.1 度		
24	ジクロロ酢酸	0.010 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l		
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l		
				キシレン	mg/l		
検査期日	令和5年7月4日 ~ 令和5年7月10日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	佐々木 啓充						
令和5年7月10日				 帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			

原水水質検査結果書

No. 2m30801059

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年8月1日	天候	前日	雨	当日	晴		
施設名	上士幌簡易水道 上士幌地区							
水源の名称	十勝川水系音更川支流ナイタイ川							
採水地点	河東郡上士幌町字上音更区画外18番地							
採水者	主査 平岡 瑞紀 (所属) 建設課							
気温	23 °C	残留塩素				- mg/l		
水温	14 °C	27	総トリハロメタン				mg/l	
1	一般細菌	230 個/ml	28	トリクロロ酢酸				mg/l
2	大腸菌	61 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン				mg/l
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム				mg/l
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド				mg/l
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物				<0.005 mg/l
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物				0.03 mg/l
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物				<0.03 mg/l
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物				<0.005 mg/l
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物				3.3 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物				<0.005 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l	38	塩化物イオン				1.9 mg/l
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等				27.9 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物				73 mg/l
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤				<0.02 mg/l
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジオオスミン				<0.000001 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール				<0.000001 mg/l
			44	非イオン界面活性剤				<0.002 mg/l
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類				<0.0005 mg/l
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物				0.6 mg/l
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値				7.6
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味				異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気				異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度				2 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度				0.3 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌				個/100ml
25	ジプロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム				個/10l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア				個/10l
備考				トルエン				mg/l
				キシレン				mg/l
検査期日	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月7日							
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター							
検査責任者	佐々木 啓充							
令和5年8月7日							 帯広市公営企業管理者 中野 雅弘	

原水水質検査結果書

No. 2m30801060

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
 氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年8月1日	天候	前日	雨	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道上士幌地区					
水源の名称	1号深井戸					
採水地点	河東郡上士幌町字上音更区画外18番地					
採水者	主査 平岡 瑞紀 (所属) 建設課					
気温	23 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	8 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.004 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	5.0 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9 mg/l	38	塩化物イオン	2.1 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	31.4 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	101 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.2 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.7	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブromokクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月7日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年8月7日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						
						

原水水質検査結果書

No. 2m30801061

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年8月1日	天候	前日	雨	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道 上士幌地区					
水源の名称	2号深井戸					
採水地点	河東郡上士幌町字上音更区画外18番地					
採水者	主査 平岡 瑞紀 (所属) 建設課					
気温	23℃	残留塩素		- mg/l		
水温	9℃	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.005 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	5.2 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/l	38	塩化物イオン	2.0 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	29.2 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	95 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソホルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.1 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.8	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月7日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年8月7日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						
						

浄水水質検査結果書

No. 2m30801062

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年8月1日	天候	前日	雨	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道 上士幌地区					
水源の名称	十勝川水系音更川支流ナイタイ川					
採水地点	河東郡上士幌町東3線236番地(ふれあいプラザ)					
採水者	主査 平岡 瑞紀			(所属) 建設課		
気温	25 °C	残留塩素		0.3 mg/l		
水温	17 °C	27	総トリハロメタン	<0.001 mg/l		
1	一般細菌	1 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.005 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	0.006 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	5.2 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/l	38	塩化物イオン	2.0 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	29.3 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	96 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.4 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.7	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	0.07 mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月7日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年8月7日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						



原水水質検査結果書

No. 2m30801063

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年8月1日	天候	前日	雨	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道糠平地区					
水源の名称	十勝川水系音更川支流糠平川					
採水地点	河東郡上士幌町糠平国有林上士幌事業区50林班					
採水者	主査 平岡 瑞紀 (所属) 建設課					
気温	23 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	15 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	130 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	25 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	3.3 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	38	塩化物イオン	2.0 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	27.2 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	65 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.6 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.6	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	1 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	0.3 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブromokロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月7日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年8月7日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						
						

浄水水質検査結果書

No. 2m30801064

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
 氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年8月1日	天候	前日	雨	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道糠平地区					
水源の名称	十勝川水系音更川支流糠平川					
採水地点	河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷48-2 (ひがし大雪自然館)					
採水者	主査 平岡 瑞紀 (所属) 建設課					
気温	26 °C	残留塩素		0.3 mg/l		
水温	18 °C	27	総トリハロメタン	<0.001 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	0.020 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	0.05 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	0.008 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	3.7 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	38	塩化物イオン	1.5 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	26.9 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	69 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.9 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.5	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	0.009 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月7日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年8月7日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						



原水水質検査結果書

No. 2m31003033

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地

氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年10月3日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道東部地区第2					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡上士幌町東6線					
採水者	主査 平岡 瑞紀 (所属) 建設課					
気温	16℃	残留塩素		- mg/l		
水温	9℃	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	0.006 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	9.7 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	9.6 mg/l	38	塩化物イオン	13.5 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	128.5 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	237 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 i, 4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
		44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.6 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.5		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし		
21 塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度		
23 クロロホルム	mg/l	51	濁度	<0.1 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
25 ジブromokロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l		
26 臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l		
備考			トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和5年10月3日 ~ 令和5年10月10日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年10月10日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						
						

浄水水質検査結果書

No. 2m31003034

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
 氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年10月3日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道東部地区第2					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡上士幌町東3線246-1(学校給食センター)					
採水者	主査 平岡 瑞紀 (所属) 建設課					
気温	18℃	残留塩素		0.1 mg/l		
水温	16℃	27	総トリハロメタン	0.008 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	6.9 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.1 mg/l	38	塩化物イオン	7.5 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	73.8 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	164 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.6 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.6	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	0.22 mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	0.006 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年10月3日 ~ 令和5年10月10日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年10月10日				帯広市公営企業管理者 中野 雅弘		



原水水質検査結果書

No. 2m31003036

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地

氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年10月3日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道西部地区					
水源の名称	十勝川水系音更川支流ナイタイ川					
採水地点	河東郡上士幌町字上音更167番地					
採水者	主査 平岡 瑞紀			(所属) 建設課		
気温	17℃	残留塩素		- mg/l		
水温	9℃	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	68 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	1 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	2.6 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	38	塩化物イオン	1.4 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	22.3 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	69 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.7 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.6	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	微藻臭	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	2 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年10月3日 ~ 令和5年10月10日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年10月10日			帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			



浄水水質検査結果書

No. 2m31003037

申請者住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
氏名 上士幌町長 竹中 貢

採水年月日	令和5年10月3日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	上士幌簡易水道西部地区					
水源の名称	十勝川水系音更川支流ナイタイ川					
採水地点	河東郡上士幌町字勢多東4線314番地(2-1号増圧ポンプ場)					
採水者	主査 平岡 瑞紀 (所属) 建設課					
気温	17℃	残留塩素		0.1 mg/l		
水温	17℃	27	総トリハロメタン	0.023 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	0.012 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン	0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	3.2 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l	38	塩化物イオン	2.0 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	22.7 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	62 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.7 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.5	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	0.43 mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	0.022 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	0.007 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブromokロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年10月3日 ~ 令和5年10月10日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年10月10日			帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			

